

Учетный номер сведений о выездной проверке в ЕРКНМ
№ 03220041000100768058 от 17.01.2022 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия

30 лет Победы ул., д. 12, с. Мухоршибирь, 671340

тел.: 8(301-43) 21-738; Факс: 8 (301-43) 21-738

E-mail: muh@03.rospotrebnadzor.ru, <http://www.03.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
в области санитарно-эпидемиологического благополучия

от 01.02.2022 г. № 2 МШ-П

с. Мухоршибирь

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в
Мухоршибирском районе Н.Ю. Родионовой

(должность лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании
решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «17» января 2022 г. № 2- МШ-П в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Земляничка» п. Саган-Нур», юридический адрес: 671353, Республика Бурятия, Мухоршибирский
район, п. Саган-Нур, ул. Пушкина, д.2. ОГРН - 1020300752669, ИНН – 0314004937

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения:

1. В туалетных комнатах групп №№ 53, 41 на потолке имеются следы протечек,
штукатурка отслаивается, что не соответствует п 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20, регламентирующий что

что стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений.

2. В группе № 22 в спальном комнате не работает термометр для контроля за температурой воздуха, что не соответствует п. 2.7.3 СанПиН 2.4.3648-20, регламентирующий, что контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется Организацией с помощью термометров.

3. В группах № 53, № 61, № 52, № 41 имеется два дозатора для жидкого мыла при наличии трех раковин для мытья рук. Один дозатор не работает в группе № 22., что не соответствует п. 2.4.11 СанПиН 2.4.3648-20 регламентирующих, что умывальные раковины обеспечиваются мылом.

4. В группе № 22, № 52 в одной кабинке для хранения полотенец висят два полотенца вместе без маркировки, что не соответствует п. 3.1.11 СанПиН 2.4.3648-20 регламентирующих, что каждый ребенок обеспечивается индивидуальным полотенцем для рук.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Земляничка» п. Саган-Нур», юридический адрес: 671353, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур, ул. Пушкина, д.2. ОГРН - 1020300752669, ИНН – 0314004937

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В туалетных комнатах групп №№ 53, 41 провести ремонт потолков, в соответствии с требованиями п 3.1.11 СанПиН 2.4.3648-20.

2. В группе № 22 в спальном комнате не рабочий термометр для контроля за температурой воздуха заменить рабочим, в соответствии с требованиями п 2.7.3 СанПиН 2.4.3648-20.

3. В группах № 53, № 61, №52, № 41 установить дозаторы для жидкого мыла в соответствии с количеством раковин для мытья рук. Провести ремонт дозатора или осуществить замену в группе № 22, в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СанПиН 2.4.3648-20.

4. В группе № 22, № 52 в одной кабинке хранить индивидуально полотенце ребенка согласно маркировки, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20.

5. Привести в соответствие целостность окна в кабинете логопеда, в кабинете кастелянши и в группе № 41, согласно требованиям п. 2.9.2 СанПиН 2.4.3648-20.

6. Группу № 61 обеспечить обеззараживателем воздуха, в соответствии с требованиями п. 3.1.3 СанПиН 2.4.3648-20.

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Мухоршибирском районе «01» августа 2022 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Земляничка» п. Саган-Нур», юридический адрес: 671353, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур, ул. Пушкина, д.2.*

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Банщикова Наталья Юрьевна –
Врио начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РБ
в Мухоршибирском районе, 83014321738,
muh@03.rospotrebnadzor.ru



Н.Ю. Банщикова

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «01» августа 2022 г.



(подпись)

Н.Н. Исаева
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: